



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Самарской области**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека

по Самарской области в г. Сызрани  
Советская ул., д.100, г. Сызрань, 446001  
Тел.: (846) 98-46-16, Факс: (846) 98-46-16

E-mail: [szrn@fnsamara.ru](mailto:szrn@fnsamara.ru), <https://www.63.rospotrebnadzor.ru>

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

## **Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

Территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по Самарской области в г.  
Сызрани

№ 17-05/32

« 05 » мая 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом - экспертом Роговой Надеждой Геннадьевной территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Сызрани

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 16  
имени Героя Советского Союза В.А. Герасимова городского округа Сызрань Самарской области ИНН  
6325005620, ОГРН 1116325002639

юридический адрес: 446002, Самарская область, г. Сызрань, ул. Краснознаменная, 23

фактический адрес: 446002, Самарская область, г. Сызрань, ул. Краснознаменная, 23

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: ст. 11, 17, 28 Федерального закона от 30.03.99г.

№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

п.п.2.5.3.,2.5.2.,2.6.5.,3.4.13.,2.7.5.,2.4.2.,3.4.14.,2.4.3.,3.4.7.,2.8.3.,2.11.2.,2.11.7.,2.11.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п.

8.4.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания

населения»

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,  
обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления  
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и  
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения  
выявленных нарушений предписываю:**

**Здание школы, расположенное по адресу: 446002, Самарская область, г. Сызрань, ул.  
Краснознаменная, 23:**

1. В соответствии требований п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» восстановить гигиеническое  
покрытие стен и потолка в рекреации 1-го этажа, в кабинетах №№ 11,27,9,10,43, туалетах, в обеденном зале,  
актовом (спортивном) зале для качественного проведения их уборки влажным способом с применением  
дезинфицирующих средств.

2. В соответствии требований п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в рекреации 1 и 2 этажей, в

- кабинетах №№ 20, 21, в актовом (спортивном) зале восстановить гигиеническое покрытие полов для качественного проведения их уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств.
3. В соответствии требований п.п. 2.6.5., 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» помещения начальных классов (кабинеты №№ 30,27,33) обеспечить холодным и горячим централизованным водоснабжением.
4. В соответствии требований п.2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на отопительных приборах установить ограждающие устройства, выполненные из материалов, безвредных для здоровья детей.
5. В соответствии требований п.п.2.4.2., 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах обеспечить площадь на 1 обучающегося не менее 2,5 кв.м. при фронтальных формах занятий (за исключением кабинета № 19 – площадь на 1 обучающегося составляет 2,72 м<sup>2</sup>).
6. В соответствии требований п.п. 2.4.3., 3.4.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах покрытие столов и стульев не должно иметь дефектов и повреждений покрытия.
7. В соответствии требований п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» восстановить целостность остекления стекол в обеденном зале.
8. В соответствии требований п. 8.4.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» чашу фонтанчика ежедневно обрабатывать с применением моющих и дезинфицирующих средств.
9. Уборку помещений общеобразовательной организации проводить удовлетворительно в соответствии требований п.п. 2.11.2., 2.11.7., 2.11.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- Срок устранения нарушений – 01.08.2023г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 16 имени Героя Советского Союза В.А. Герасимова г. о. Сызрань Самарской области  
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Сызрани,

Советская ул., д.100, г. Сызрань, 446001

Тел.: (846) 98-46-16, Факс: (846) 98-46-16

E-mail: szrn@fnsamara.ru, <https://www.63.rospotrebnadzor.ru>

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **«01» августа 2023 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Самарской области в городе  
Сызрани

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

Рогова Н.Г.  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 05 » мар 2023 г. Кашира

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: