

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская 100 Телефон, Факс: (846) 4-98-61-21

ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/632502001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Самарской области в городе Сызрани»

Гаврилов С. Н.

«04» мая 2023 г.

Экспертное заключение  
по результатам испытаний

от 04.05.2023 г. № 8528

**1. Наименование предмета экспертизы:**

Результаты лабораторных испытаний искусственной освещенности и коэффициента пульсации.

**2. Заказчик:**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Сызрани

**2.1. Юридический адрес:**

443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

**2.2 Фактический адрес:**

446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, дом 100

**3. Изготовитель (разработчик):**

**3.1 Юридический адрес:**

**3.2 Фактический адрес:**

**4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

- 1) Поручение №17-05/196 от 21.04.2023 г. Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Сызрани.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 1293 от 04.05.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512226 от «20» сентября 2013 года).

**5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных испытаний уровней искусственной освещенности и коэффициента пульсации в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении основная общеобразовательная школа № 16 имени Героя Советского Союза В.А. Герасимова городского округа Сызрань Самарской области по адресу: 446002, Самарская область, г. Сызрань, ул. Краснознаменная, 23, проведена на основании протокола лабораторных испытаний № 1293 от 04.05.2023 г. Объем лабораторных испытаний определен в соответствии с поручением №17-05/196 от 21.04.2023 г. Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Сызрани. Лабораторные испытания проведены на базе ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани" (АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001.512226 от "20" сентября 2013 года) по адресу: 446013, Самарская область, г. Сызрань, ул. Интернациональная, д. 48. Согласно выполненным лабораторным испытаниям в точке измерения: учебные кабинеты №№ 8, 18,

19, 22, 23 искусственная освещенность и коэффициент пульсации в пределах допустимых значений, что соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (Таблица 5.54. Гигиенические нормативы показателей естественного, искусственного и совмещенного освещения в основных и вспомогательных помещениях общественных зданий. Организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Организации для детей старше 7 лет и молодежи). Полученные результаты испытаний и нормативные значения показателей приведены в таблице.

## Протокол 1293 от 04.05.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 103Ф-Б от 04.05.2023  
ОСВЕЩЕННОСТИ.

№	Место измерения	Плоскость	Освещенность						Коэффициент пульсации		Р, отн. ед.		Напряже- ние сети		
			Искусственная			Естественная			допу- стим ое по норм е (КЕО )	допу- стим ое по норм е (%)	за ме ре нн ое	до пу- ст им ое по нн ое	в на ча ле из ме ре ния (В)	в конце изме рения (В)	
			обще е(лк)	обще е+ мест ное(лк)	допус тимое по норм е (лк)	в поме щении (лк)	нару жная( лк)	КЕО (%)							
Кабинет №8.															
1	Средняя освещенность помещения.	Г - 0, 8	642	-	Не менее 300	-	-	-	-	4,4	Не более 10	-	-	22 0	220
Кабинет №18.															
2	Средняя освещенность помещения.	Г - 0, 8	416	-	Не менее 300	-	-	-	-	9	Не более 10	-	-	22 0	220
Кабинет №19.															
3	Средняя освещенность помещения.	Г - 0, 8	502	-	Не менее 300	-	-	-	-	3	Не более 10	-	-	22 1	221
Кабинет №22.															
4	Средняя освещенность помещения.	Г - 0, 8	681	-	Не менее 300	-	-	-	-	4,4	Не более 10	-	-	22 1	221
Кабинет №23.															
5	Средняя освещенность помещения.	Г - 0, 8	532	-	Не менее 300	-	-	-	-	7,4	Не более 10	-	-	22 2	222

### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных испытаний искусственной освещенности и коэффициента пульсации.

**Соответствует**

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (Таблица 5.54. Гигиенические нормативы показателей естественного, искусственного и совмещенного освещения в основных и вспомогательных помещениях общественных зданий. Организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Организации для детей старше 7 лет и молодежи).

Врач по общей гигиене



Бородачева Ю. А.